CMA
240920341220

检验检测报告

TEST REPORT

No：2025-S-14640

检验类型：8月学期检

样品名称：直饮水

受检单位：上海市徐汇区向阳小学（襄阳南路校区）

检验类别：委托检验

品测（上海）检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄8号、9号、10号

邮编：201108

E-mail：pince@pin-ce.com

电话：（021）33587967

传真：（021）33587969

检 验 检 测 报 告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市徐汇区向阳小学（襄阳南路校区）	邮编	/
地址	上海市徐汇区襄阳南路388弄15号	电话	18817927322
生产单位	/		
抽样日期	2025年08月17日	抽样人员	陈娅琴、索文军
样品数量	各1L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2025年08月17日	报告完成日期	2025年08月22日
判定标准	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 的要求。 签发日期：2025年08月22日		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

品测（上海）检测科技有限公司 检验检测专用章

编制：　　审核：　　批准：

检 验 检 测 报 告

样品编号：2025-S-14640-1 直饮水　　[抽样地点：中一楼左]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	6.93	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.64	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00103	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.07	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00154	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0849	合格

---转下页--

样品编号：2025-S-14640-2 直饮水　　［抽样地点：中一楼右］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	7.05	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.77	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00100	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.09	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00134	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0791	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-3 直饮水　　［抽样地点：中二楼南］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	1	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	7.11	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.71	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000977	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.08	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00176	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0788	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-4 直饮水　　［抽样地点：中二楼北］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	6.89	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.62	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00101	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.07	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00146	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0745	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-5 直饮水　　[抽样地点：南中二楼走廊]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	7.07	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.58	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00109	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.11	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00140	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0757	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-6 直饮水　　［抽样地点：中三楼南］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	7.14	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.79	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00103	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.10	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00157	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0770	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-7 直饮水　　［抽样地点：中三楼北］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	6.90	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.72	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00103	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.14	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00213	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0873	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-8 直饮水　　［抽样地点：南中三楼走廊］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	7.11	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.61	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00106	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.11	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00214	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0882	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-9 直饮水　　[抽样地点：综合楼一楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	7.20	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.56	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00101	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.07	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00144	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0856	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-10 直饮水　　[抽样地点：南楼一楼外]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	6.93	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.74	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000964	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.13	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00174	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0968	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-11 直饮水　　[抽样地点：北楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	7.05	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.81	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00114	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.08	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00200	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.101	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-14640-12 水源水　　［抽样地点：对照实验］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	**pH**	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	7.28	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.59	合格
9	砷 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00112	合格
10	铅 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.30	合格
12	铜 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00237	合格
13	锌 **mg/L**	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.100	合格

---报告结束--